



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Республике Бурятия  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
отделение надзорной деятельности и профилактической работы Кабанского района  
(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)  
671200, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск,  
ул. Юных Коммунаров, д. 40

---

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)  
671200, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск,  
ул. Юных Коммунаров, д. 40

---

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

---

(наименование органа государственного пожарного надзора)

---

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 102/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Заведующему МАДОУ «Детский Сад общеразвивающего вида с приоритет-  
ным осуществлением одного или нескольких направлений развития воспитанников  
«Успех» с. Кабанск муниципального образования «Кабанский район» Республики Буря-  
тия Фроловой Татьяне Васильевне

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отделения надзорной деятельности и профилак-  
тической работы Кабанского района управления надзорной деятельности и профилак-  
тической работы Главного управления МЧС России по Республике Бурятия (главный  
государственный инспектор Кабанского района Республики Бурятия по пожарному  
надзору) Волкова Ивана Сергеевича № 102 от «27» сентября 2021 года

в период с «05» сентября 2021 г. по «06» октября 2021 г. старшим дознавателем отделения надзорной деятельности и профилактической работы Кабанского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Бурятия (государственного инспектор Кабанского района Республики Бурятия по пожарному надзору) капитаном внутренней службы Шереметовым И.А.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

органа государственного пожарного надзора)

проведено      выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица  
Заведующий муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский Сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением одного или нескольких направлений развития воспитанников «Успех» с. Кабанск муниципального образования «Кабанский район» Республики Бурятия  
Фролова Татьяна Васильевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Ширина эвакуационных выходов из помещения (групповой ячейки) средней группы менее 1,2 метра, составляет 81 см.	Основание: часть 3 статья 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года №123-ФЗ, П. 5.1.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек. п. 6.16 СНиП 2101-97* Пожар-	25.03.2022 года	

		ная безопасность зданий и сооружений.		
2.	Ширина эвакуационных выходов из помещения (групповой ячейки) старшей группы менее 1,2 метра, составляет 68 см	<p>Основание: часть 3 статья 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года №123-ФЗ, П. 5.1.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек.</p> <p>п. 6.16 СНИП 2101-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений.</p>	25.03.2022 года	
3.	Ширина эвакуационных выходов из помещения (групповой ячейки) первой младшей группы менее 1,2 метра, составляет 78 см.	<p>Основание: часть 3 статья 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года №123-ФЗ, П. 5.1.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек.</p> <p>п. 6.16 СНИП 2101-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений.</p>	25.03.2022 года	
4.	Ширина эвакуационных выходов из помещения (групповой ячейки) второй младшей группы менее 1,2 метра, составляет 81 см.	<p>Основание: часть 3 статья 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года №123-ФЗ, П. 5.1.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек.</p> <p>п. 6.16 СНИП 2101-97* Пожарная безопасность зданий и со-</p>	25.03.2022 года	


		<p><i>оружений.</i></p> <p><i>Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 метра, ширина не менее: 1,2 метра- из помещений класса Ф 1.1. при числе эвакуирующихся более 15 человек, из помещений и зданий других классов функциональной опасности, за исключением класса Ф1.3.- более 50 человек.</i></p>		
--	--	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.


Заведующий муниципальным автономным дошкольным общеобразовательным учреждением «Детский Сад развивающего вида с приоритетным осуществлением одного или нескольких направлений развития воспитанников «Успех» с. Кабанск муниципального образования «Кабанский район» Республики Бурятия»  
Федотова Татьяна Васильевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

  
(подпись)

Старший дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы Кабанского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Бурятия (государственный инспектор Кабанского района Республики Бурятия по пожарному надзору капитан внутренней службы Шереметов И.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

  
(подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575838

Владелец Фролова Татьяна Васильевна

Действителен с 26.02.2021 по 26.02.2022