

АКТ
осмотра пожарного водоема

с. Кабанск

«09» ноября 2020г

Наименование эксплуатирующей организации: Детский сад «Успех»

Пожарный водоем расположен: с. Кабанск. Переулок Октябрьский, 96А.

Наименование организации проводившей осмотр: пожарная часть № 25 с. Кабанск

Дата и время осмотра: 09 ноября 2020г

Дежурный караул ПЧ-25 в составе:

Начальник караула №2: Елизов С.В.

Пожарный : Голубчиков Н.В.

Водитель пожарного автомобиля: Кобылкин В.И.

произвел осмотр пожарного водоема объемом 100 кубических метров в присутствии заведующей ДС «Успех» Фроловой Т.В.

Результаты осмотра

Пожарный водоем заполнен водой на 100%.

Заключение

Пожарный водоем объемом 100 кубический метров обеспечен свободным подъездом и местом для установки пожарного автомобиля, находится в пригодном техническом состоянии для использования. На зимний период необходимо произвести дополнительное утепление колодца.

Начальник караула №2: Елезов С.В.

Пожарный: Голубчиков Н.В.

Водитель пожарного автомобиля: Кобылкин В.И.

Заведующая ДС «Успех» : Фролова Т.В.








